NAZWA – ADRES OBIEKTU	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Kulno i części Kuryłówki"			
RODZAJ OPRACOWANIA	Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków ich zasilaniem energetycznym			
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA			
INWESTOR	Gmina Kuryłówka, 37–303 Kuryłówka, Kuryłówka 527			
Arkusz nr: 7.131.34.11.2	Nr rys.:	skala: 1:1000	Data: 03.2016	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS	
BRANŻA SANITARNA:				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Bzdoń	–		
PROJEKTANT:	inż. Henryk Śliwa	S–155/92		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Beata Wilk	PDK/0234/POOS/12		
BRANŻA ELEKTRYCZNA:				
OPRACOWAŁ:	inż. Tadeusz Gałda	–		
PROJEKTANT:	inż. Adam Typrowicz	E–218/90		

UWAGI:
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli lub uzbrojeń na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli/uzbrojeń zabezpieczyć je przed osiadaniem i odkształceniami. Brak jest informacji o rzędnych posadowienia istniejących ubrojeń.Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia istniejącego uzbrojenia. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wymagają zawiadomienia właścicieli istniejących sieci, zlecenia nadzoru branżowego oraz ustalenia technologii robót w pobliżu tych uzbrojeń. W rejonach tych nie dopuszcza się prowadzenia prac sprzętem mechanicznym. Po wykonaniu prac montażowych spisać z właścicielem istniejącego uzbrojenia stosowny protokół.

1. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ GAZOWĄ
Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG z dn. 29.01.2016 r., znak: PSG6III/ZIU/18W/382909/16–34/1/16.
Przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową projektowane uzbrojenie:
– zlokalizować poniżej istniejącej sieci gazowej;
– zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60^0;
– zachować odległość w pionie liczqc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej na projektowanym uzbrojeniu do zewnętrznej ścianki gazociągu min. 0.2m; w przypadku odległości pionowej większej jak 1.5 m liczqc od zewnętrznej ścianki kanalizacji do zewnętrznej ścianki gazociągu nie ma potrzeby stosowania rury osłonowej na kanalizacji.

2. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ
– zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60^0;
– zachować odległość w pionie liczqc od zewnętrznej ścianki rury przewodowej projektowanego uzbrojenia do zewnętrznej ścianki wodociągu min. 0.2m;

3. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGATYCZNĄ I TELEKOMUNIKACYJNĄ
– zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60^0;
– na istniejącym uzbrojeniu, t.j. kablach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych zamontować rury osłonowe dwudzielne AROT zgodnie z projektem;
– zachować odległość w pionie liczqc od zewnętrznej ścianki rury przewodowej projektowanego uzbrojenia do zewnętrznej ścianki projektowanej rury osłonowej na istniejącym kablu elektroenergetycznym/telekomunikacyjnym min. 0.2m;

4. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI POTOKAMI MELIORACJI PODSTAWOWEJ
Skrzyżowania z istniejącymI ciekami wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przezPZMiUW w Rzeszowie, Inspektorat w Leżajsku z dn. 14.12.2015 r., znak: IL.506.150.2015:
– przejścia wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej wykraczającej min. 1.0m za granicę potoku;
– zachować odległość w pionie liczqc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej projektowanego uzbrojenia do rzędnej dna cieku istniejącego min. 1.0 m;
– miejsce kolizji oznaczyć słupkami betonowymi po obu stronach cieku;

5. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ DROGĄ WOJEWÓDZKĄ nr 877
Skrzyżowania z istniejącą drogą wojewódzką wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez PZDW w Rzeszowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie z dn. 17.12.2015 r., znak: PZDW/RDW–IVb–5154/82/15:
– przejścia wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej wykraczającej min. 1.0m za granice pasa drogowego, podstawę skarpy nasypu, przeciwskarpę rowu przydrożnego;
– zachować odległość w pionie liczqc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej projektowanego uzbrojenia do rzędnej dna rowu przydrożnego istniejącego min. 1.0 m;

Jednostka ewidencyjna : 180803_2 – Kuryłówka
Obręb : 180803_2.0048 - Kulno

Układ współrzędnych „2000" strefa 7
Układ wysokościowy : Kronsztadt

GN.6642.972.2015_1808_K05

Ze względu na charakter projektowanego obiektu służebności gruntowych nie badano.

Mapa aktualna na dzień 22.10.2015 w zakresie oznaczonym linią przerywaną bez aktualnej sieci urządzeń melioracji szczegółowej.

„Geo-Infra"
Grażyna Baran
Grodzisko Dolne 128c
37-306 Grodzisko Dolne

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Andrzej Bakarz
37-300 Leżajsk, Słowackiego 1
Pozwolenie nr 3024 GUGiK
w Warszawie z dnia 12.12.1995

7.131.33.10.4 | 7.131.34.06.3 | 7.131.34.06.4 | 7.131.34.07.3
7.131.33.15.2 | 7.131.34.11.1 | 7.131.34.11.2 | 7.131.34.12.1
7.131.34.02.3 | 7.131.34.07.1 | 7.131.34.11.4 | 7.131.34.16.2 | 7.131.34.16.4 | 7.131.34.21.2

N

Potwierdzenie, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały wpisane do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA LEŻAJSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LEŻAJSKU
Identyfikator P.1808.2015. 11.P.2
Dnia wpisanie operatu opisowego materiałów zasobu 06. 11. 2015
Z up. STAROSTY
inż. Marek Zaremba
Kierownik Referatu Pomiarów

Sprawdzono ze zbiorem GESUT w Starostwie Powiatowym w Leżajsku:
- wniesiono projektowane sieci uzbrojenia terenu
- na powyższy teren brak projektowanych sieci
- (nie) występują tereny zmeliorowane
- (nie) występują złoża surowców mineralnych
GN.6631. 341. 2015 Leżajsk, dnia 04. 11. 15
Z up. STAROSTY
mgr inż. Grzegorz Kanclerz
Inspektor

OZNACZENIA:
– Projektowana kanalizacja sanitarna
– Projektowany rurociąg tłoczny
K1.1 – Oznaczenie studzienek na kolektorach sanitarnych
– Projektowane rury osłonowe na skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem technicznym
– Projektowany kabel energetyczny zasilający przepompownie
– Projektowana przepompownia
w – Istniejący wodociąg
g – Istniejący gazociąg
eNN – Istniejące kable energetyczne
t – Istniejące kable telekomunikacyjne
– Istniejące bezodpływowe zbiorniki na ścieki
– Istniejące linie napowietrzne energetyczne i teletechniczne
– dojazd do przepompowni

PDW6 km: 4+898
PVC200,L=32m,i=0.5%
RO–PEdn355,L=21m
K5.16 172.70 169.96
K5.17 172.50 169.60
K5.18 172.40 169.44
K5.19 172.40 169.19
K5.20 172.40 169.05
K7.1 172.70 171.20
K7.2 172.70 171.00
K7.3 172.70 170.91
K7.4 172.80
PVC200, L=14m, i=0.5%
PVC160, L=15m, i=1.5%
PVC200, L=25m, i=0.5%
PVC200, L=29m, i=0.5%
PVC160, L=4.3m, i=1.5%
PVC160, L=11.5m, i=1.5%
PVC200, L=17m, i=0.5%
PVC200, L=26m, i=0.5%
PVC200, L=18m, i=0.5%
RO–PEdn355,L=10m
RO–PEdn355,L=6m
Br–PsV