NAZWA – ADRES OBIEKTU	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Kuźnica i części Kurzyńskiej.
RODZAJ OPRACOWANIA	Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni ścieków i ich zasilaniem energetycznym
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
INWESTOR	Gmina Kurzyńskowo, 37–303 Kurzyńskowo, Kurzyńskowa 527
FUNKCJA: MIEJ. I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS
Arkusz nr.: 7.1/30.34/06.4 Nr rys.: skala: 1:1000 Data: 03.2016	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Bzdon –	
PROJEKTANT: inż. Henryk Śliwa S–155/92	
SPRAWDZAŁ/CY: mgr inż. Beata Wilk PBK/0234/P005/12	
BRANŻA ELEKTRYCZNA:	
OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Gotda –	
PROJEKTANT: inż. Adam Typrowicz E–218/90	

OZNACZENIA:

- Projektowana kanalizacja sanitarna
- Projektowany przewód tłoczny
- K1.1 Oznaczenie studzienek na kolektorach sanitarnych
- Projektowana rury osłonowe na skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem technicznym
- Projektowany kabel energetyczny zasilający przepompownie
- Projektowana przepompownia
- Istniejący wodociąg
- Istniejący gazociąg
- Istniejące kable energetyczne
- Istniejące kable telekomunikacyjne
- Istniejące bezodpływowe zbiorniki na ścieki
- Istniejące linie napowietrzne energetyczne i teletechniczne
- dojazd do przepompowni

UWAGI:

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli lub uzbrojeń na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli/uzbrojeń zabezpieczyć je przed osiadaniem i odkształceniami. Brak jest informacji o rzędnych posadowienia istniejących obiektów.Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego położenia istniejących uzbrojeń. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wymagają zwiększonej wtościeli istniejących sieci. Zlecenie nadzoru branżowego oraz ustalenia technologii robót w pobliżu tych uzbrojeń. W jednostkach dopuszcza się prowadzenia prac sprzętem mechanicznym. Po wykonaniu prac montażowych spisać z właścicielem istniejącego uzbrojenia stosowny protokół.

1. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ GAZOWĄ
Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG z dn. 29.01.2016 r., znak: PSG/III/ZIU/18W/382909/16–34/1/16.
Przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową projektowane uzbrojenie:
– zlokalizować poniżej istniejącej sieci gazowej;
– zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60°;
– zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej na projektowanym uzbrojeniu do zewnętrznej ścianki gazociągu min. 0.2m; w przypadku odległości pionowej większej jak 1.5 m licząc od zewnętrznej ścianki kanalizacji do zewnętrznej ścianki gazociągu nie mo potrzeby stosowania rury osłonowej na kanalizacji.

2. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ
– zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60°;
– zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury przewodowej projektowanego uzbrojenia do zewnętrznej ścianki wodociągu min. 0.2m;

3. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGATYCZNĄ I TELEKOMUNIKACYJNĄ
– zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60°;
– na istniejącym uzbrojeniu, tj. kablach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych zamontować rury ochronne dwudzielne AROT zgodnie z projektem;
– zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury przewodowej projektowanego uzbrojenia do zewnętrznej ścianki projektowanej rury osłonowej na istniejącym kablu elektroenergetycznym/telekomunikacyjnym min. 0.2m;

4. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI POTOKAMI MELIORACJI PODSTAWOWEJ
Skrzyżowania z istniejącymi ciekami wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez PZMiUW w Rzeszowie, Inspektorat w Leżajsku z dn. 14.12.2015 r., znak: IL.5061.150.2015.
– przejścia wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej wykraczającej min. 1.0m za granicę potoku;
– zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej projektowanego uzbrojenia do rzędnej dna cieku istniejącego min. 1.0 m;
– miejsce kolizji oznaczyć słupkami betonowymi po obu stronach cieku;

5. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ DROGĄ WOJEWÓDZKĄ nr 877
Skrzyżowania z istniejącą drogą wojewódzką wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez PZDW w Rzeszowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie z dn. 17.12.2015 r., znak: PZDW/RW–IVb–5154/82/15:
– przejścia wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej wykraczającej min. 1.0m za granicę pasa drogowego, podstawę skarpy nasypu, przeciwskarpę rowu przydrożnego;
– zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej projektowanego uzbrojenia do rzędnej dna rowu przydrożnego istniejącego min. 1.0 m;

Sprawdzono ze zbiorem GESUT
w Starostwie Powiatowym w Leżajsku
- mylnie podpisanym nie dotyczy
- na powyższy temat brak projektowanych sieci
- (nie) wyst.gipują terenv zmelioro.wane
- (nie) wystąpują dzika surowizna mineralnych
GN.6651. 341 2015 Leżajsk, dnia 03.11.15

Starosta Leżajski
mgr inż. Mariusz Bzdyra

"Geo-inż"
Grażyna Baran
Geodezja Cena 126z
37-306 Grudzisko Dolne

GEODEZJA I PRAWNIONY
mgr inż. Mariusz Bzdyra
Geodezja Cena 126z
37-306 Grudzisko Dolne
w Warszawie z dnia 12.12.1998

Jednostka ewidencyjna : 180503_2 – Kurzyńska
Obręb : 180503_2.0048 - Kuźnica
Działki wypukłe/ciemny : Kurzyński
Układ współrzędnych „2000" strefa 7
GN.6642.9.72.2015_1808_K05
Ze względu na charakter projektowanego obiektu
uwzględnić granicę obszaru
Mapa zmiana na dzień 22.10.2015 w zakresie
oznaczonym linią przerywaną. Bez uaktualnej
treści rzeczywistego uzbrojenia.

N

7.0.U.K.2

7.0.U.K.4

7.0.U.K.3

7.0.U.K.1

7.0.U.K.5

7.0.U.K.6

7.0.U.K.7

7.0.U.K.8

7.0.U.K.9

7.0.U.K.10

7.0.U.K.11

7.0.U.K.12

7.0.U.K.13

7.0.U.K.14

7.0.U.K.15

7.0.U.K.16

7.0.U.K.17

7.0.U.K.18

7.0.U.K.19

7.0.U.K.20

7.0.U.K.21

7.0.U.K.22

7.0.U.K.23

06.11.2015

STAROSTA LEŻAJSKI
ROZWIĄZANIE ZGODNE Z DECYZJĄ NR 1
GEOMORFOLOGICZNĄ I KLIMATYCZNĄ
Metr.Dziennik P.1.8.2015 Leżajsk