STAROSTWO POWIATOWE
w LEŻAJSKU

7.130.35.08.3.1

7.130.35.08.3.2

7.130.35.08.3.3

7.130.35.08.3.4

7.130.35.13.1.1

7.130.35.13.1.2

Jednostka ewidencyjna : 180803_2 – Kurytówka
Obręb : 180803_2.0046 – Kolonia Polska

Układ współrzędnych „2000" strefa 7
Układ wysokościowy : Kronsztadt

GN.6642.971.2014_1808_K05

Ze względu na charakter projektowanego obiektu służebności gruntowych nie badano.

Mapa aktualna na dzień 17.09.2015 w zakresie oznaczonym linią przerywaną baz aktualnej sieci urządzeń melioracji szczegółowej.

„Geo-Infra"
Grażyna Baran
Grodzisko Dolne 128c
37-306 Grodzisko Dolne

Sprawdzono zasobem GESUT
w Starostwie Powiatowym w Leżajsku:
- wniesiono projektowane sieci uzbrojenia terenu
- na powyższy teren brak projektowanych sieci
- (nie) występują tereny zmeliorowane
+ (nie) występują złoża surowców mineralnych
(GN.6631. 318.2015 ..... Leżajsk, dnia 09.10.15 .....
z up. STAROSTY
mgr inż. Grzegorz Kukuła
Inspektor

Potwierdza się, że kopia(y) dokumentu został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały ujawnione w zasobie do ewidencji materiałów potwierdzających zasób geodezyjny i kartograficzny.
STAROSTA LEŻAJSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LEŻAJSKU
Identyfikator P.1808.2015.2.4-0 .....
Data wpisania dyskietki do ewid. materiałów zasobu 06-10-2015
Z up. STAROSTY
inż. Marek Karpula
Kierownik Ośrodka PODGiK

UKŁAD ARKUSZY

UWAGI:
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli lub uzbrojeń na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli/uzbrojeń zabezpieczyć je przed osiadaniem i odkształceniami. Brak jest informacji o rzędnych posadowienia istniejących ubrojeń.Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia istniejącego uzbrojenia. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wymagają zawiadomienia właścicieli istniejących sieci, zlecenia nadzoru branżowego oraz ustalenia technologii robót w pobliżu tych uzbrojeń. W rejonach tych nie dopuszcza się prowadzenia prac sprzętem mechanicznym. Po wykonaniu prac montażowych spisać z właścicielem istniejącego uzbrojenia stosowny protokół.

1. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ
- zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60°;
- zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury przewodowej projektowanego uzbrojenia do zewnętrznej ścianki wodociągu min. 0.2m;

2. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGATYCZNĄ I TELEKOMUNIKACYJNĄ
- zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60°;
- na istniejącym uzbrojeniu, tj. kablach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych zamontować rury osłonowe dwudzielne AROT zgodnie z projektem;
- zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury przewodowej projektowanego uzbrojenia do zewnętrznej ścianki projektowanej rury ostonowej na istniejącym kablu elektroenergetycznym/telekomunikacyjnym min. 0.2m;

NAZWA – ADRES OBIEKTU	„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Kolonia Polska i części Dąbrowicy"
RODZAJ OPRACOWANIA	Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków ich zasilaniem energetycznym
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
INWESTOR	Gmina Kurytówka, 37-303 Kurytówka, Kurytówka 527
	Nr rys. 2 skala: 1:1000 Data: 03.2016

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
BRANŻA SANITARNA:			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Bodoń	-	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Kamil Wątor	-	
PROJEKTANT:	inż. Henryk Silwa	S-155/92	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Beata Wilk	PDK/0234/POOS/12	
BRANŻA ELEKTRYCZNA:			
OPRACOWAŁ:	inż. Tadeusz Gałda	-	
PROJEKTANT:	inż. Adam Typrowicz	E-218/90	

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Andrzej Tokarz
37-300 Leżajsk ul. Słowackiego 1
Uprawnienia Nr. 1024 GUGiK
w Warszawie z dnia 12.12.1985

OZNACZENIA:

- Projektowana kanalizacja sanitarna
- Projektowany rurociąg tłoczny
- K1.1 – Oznaczenie studzienek na kolektorach sanitarnych
- Projektowane rury osłonowe na skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem technicznym
- Projektowany kabel energetyczny zasilający przepompownie
- Projektowana przepompownia
- Istniejący wodociąg
- Istniejący gazociąg
- Istniejące kable energetyczne
- Istniejące kable telekomunikacyjne
- Istniejące bezodpływowe zbiorniki na ścieki
- Istniejące linie napowietrzne energetyczne i teletechniczne

Uzgodniono / ~~Zaopiniowano~~ / bez zastrzeżeń
na podstawie Ustawy z dnia 14 III 1985r
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2008r Nr 122 poz. 851 z późniejszymi zmianami)
Postanowienie / Opinia Sanitarna / Decyzja
z dnia 02.05.2016 znak PPIS/Le/5/2016
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Leżajsk, dnia 05.05.2016 powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
w Leżajsku
lek. med. Leszek Solarz

STAROSTA LEŻAJSKI
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 z 2000 r. z późn. zm.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8
w dniu 24.05.16
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU / PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
Z UP. STAROSTY
inż. Andrzej Łagocki
KIEROWNIK REFERATU
GN.6630. 83.2016
Leżajsk, 24.05.16

Urząd Gminy Kurytówka 37-303 Kurytówka 527
UZGODNIONO dnia
w zakresie dróg, publicznej
bez uwag / z uwagami
uwagi zawarto w
INSPEKTOR
ds. infrastruktury Gminy
mgr inż. Marek Ner

Uzgodniono bez zastrzeżeń
na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych
Leżajsk, dnia 24.08.2016
Z up. ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Siwek
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Leżajsku