

1b. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT

- wykonanie wykopów
- montaż rurociągów w wykopach
- montaż rurociągów w wykopach wraz z pełnym uzbrojeniem
- połączenie odcinków rurociągów wykonanych w wykopach
- zasypanie wykopów warstwami gruntem złożonym na odkładzie.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W REJONIE INWESTYCJI

Istniejącymi obiektami są:

- drogi gminne
- istniejący gazociąg średnioprężny
- istniejący wodociąg
- istniejące linie teletechniczne i energetyczne napowietrzne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU. KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- roboty ziemne i montażowe w wykopach o ścianach pionowych umocnionych lub wykonywanych rozkopem o głębokości powyżej 1,0 m
- roboty ziemne i montażowe związane z wprowadzaniem rur osłonowych i umieszczaniem rur przewodowych w rurach osłonowych

4. SKALA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- roboty ziemne i montażowe w wykopach wykonywanych rozkopem lub o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1,0 m pod rurociągi
- w trakcie realizacji robót
- łączenie odcinków sieci wykonanej w wykopach otwartych -w czasie wykonywania robót
- -zasypanie gruntem złożonym na odkładzie wykopów po wykonanym montażu Rurociągów - w czasie trwania robót.

5. SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni do robót powinni zostać poinformowani przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych o szczególnie wysokim ryzyku powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: przysypania ziemią, upadku z wysokości, prowadzeniu robót w pobliżu pasa drogowego.

Pracownicy zatrudnieni do robót budowlanych winni posiadać wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie