

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z O.O. w Kuryłównie  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Sp. z o.o. w Kuryłównie  
Kuryłówka 528, 37-303 Kuryłówka  
NIP: 816-17-01-054, REGON: 180821177  
tel. (17) 243 80 27  
ZGK/W/6853/17/2021

STAROSTWO POWIATOWE  
W LEŻAJSKU  
Kuryłówka, dnia 06.05.2021 r.

## GMINA KURYŁÓWKA

Kuryłówka 527,  
37-303 Kuryłówka

### WARUNKI TECHNICZNE włączenia do sieci wodociągowej

1. **Miejsce włączenia:** istniejąca sieć wodociągowa dn110PE na działce o nr ew. 1261 oraz sieć wodociągowa dn100 PVC na działce nr ew. 1222 lub 1148 w Kuryłównie.
2. **Opis włączenia:** ze względu na to że działki w obrębie projektowanej sieci wodociągowej figurują w m.p.z.p. jako tereny budowlane sieć wodociągową zaprojektować w układzie pierścieniowym z włączeniem w/w miejscach.
3. Włączenia do istniejącego wodociągu zaprojektować przez wstawienie trójnika z zasuhami odcinającymi.
4. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE. Rury muszą posiadać atesty PZH, świadectwa, aprobaty techniczne.
5. Przekroczenia dróg wykonać w rurach ochronnych na warunkach zarządcy drogi.
6. Sieć wodociągową zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.
7. Opracowany projekt techniczny uzgodnić branżowo w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kuryłównie.
8. Trasę sieci wodociągowej uzgodnić na naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Leżajsku
9. Warunki techniczne dla budowy przyłączy będą wydawane oddzielnie.

#### Uwagi i zalecenia:

1. Przed rozpoczęciem robót złożyć do ZGK Sp. z o. o. w Kuryłównie dokumenty dotyczące materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne).
2. Przed zasypaniem wykopu zgłosić ułożenie sieci wodociągowej do odbioru do ZGK Sp. z o.o. w Kuryłównie w celu spisania protokołu.
3. Do odbioru należy przygotować projekt, pozwolenie na budowę dokumenty na wbudowane materiały oraz inwentaryzację geodezyjną - powykonawczą.

**Warunki techniczne są ważne dwa lata od daty ich wydania.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

.....  
Przyjmujący warunki

Kierownik ds. Komunalnych

*Bzd*  
mgr inż. Małusz Bzd

.....  
Wydający warunki