

STAROSTA LEŻAJSKI

ul. Kopernika 8

37-300 Leżajsk

Znak sprawy: **GN.6630.168.2021**

LEŻAJSK , 2021-06-21

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach: 2021-06-15 - 2021-06-21

Wnioskodawca: Śliwa Henryk

Giedlarowa 832

37-300 LEŻAJSK

Inwestor: Gmina Kuryłówka

Kuryłówka 527

37-303 KURYŁÓWKA

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - inspektor Grzegorz Karakuła

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
032	44	1261	KURYŁÓWKA	KURYŁÓWKA
032	44	1222	KURYŁÓWKA	KURYŁÓWKA

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie usyt. projekt. sieci kanalizacyjnej

2 uzgodnienie usyt. projekt. sieci wodociągowej

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. w Tarnowie Oddz. Zakład Gazowniczy w Jaśle	Marcin Hawryszko 2021-06-15 08:05:25	Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociągu wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Leżajsku. Należy zachować minimalną odległość pionową 20 cm od zewnętrznej ścianki gazociągu do ścianki rury wodociągowej i ścianki rury osłonowej zamontowanej na kanalizacji sanitarnej. Skrzyżowanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej z gazociągiem polega odbiorowi przez pracownika Gazowni, z którego należy uzyskać pozytywny protokół odbioru skrzyżowania.
	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Leżajsk	Zenon Kuśnierz 2021-06-16 11:46:23	Tak. Proj. rury osłonowe na istniejących kablach energetycznych zamontować pod nadzorem RE Leżajsk.