

II.OPIS TECHNICZNY-DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Materiały wykorzystane przy opracowaniu

Aktualne normy i wytyczne projektowania sieci wodociągowych.

Normy, katalogi producentów, literatura techniczna.

Podstawa opracowania

Mapy sytuacyjno- wysokościowe rejony inwestycji, w skali 1:1000.

Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci wodociągowej z właścicielami działek.

Warunki techniczne włączenia wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kuryłowce nr.ZGK/W/6853//17/2021 z dn 6.05.2021r.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA I CEL

Na terenie miejscowości Kuryłówka przewiduje się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z w/w warunkami technicznymi.

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 110x5,4

Przyjęto rozgałęziony układ sieci wodociągowej.

Włączenie projektowanej sieci wodociągowej nastąpi do istniejącej sieci na działkach 1221 oraz 1261 zgodnie z warunkami technicznymi nr.ZGK/W/6853//17/2021

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objęty opracowaniem posiada doprowadzoną energię elektryczną, telefoniczną, gazową. Sieć telefoniczna i energetyczna to kable napowietrzne i podziemne. Woda do celów pitnych przesyłana jest z istniejącej stacji wodociągowej w Kuryłowce..