

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY


160.00 m n.p.m.

35.15–K35.24

Ø0.425m
Proj. włączenie do kanału P3–K35.1 PCV200, Rz.d.=169.70

Ø0.315m
Istn. przyłącze wodociągowe Ø25
budynek

RZĘDNA TERENU ISTN.	172.80				
RZĘDNA DNA KANAŁU	169.70				
RZĘDNA DNA WYKOPU	169.70				
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.10				
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.8%	1.5			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCV160	10.00m	4.00		
ODLEGŁOŚCI	0.00	10.00	4.00		
HEKTOMETRY	K35.15	K35.24	K35.24.1		



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY


160.00 m n.p.m.

35.12–K36.3

Ø0.425m
Proj. włączenie do kanału P3–K35.1 PCV200, Rz.d.=170.40

Ø0.315m
budynek

RZĘDNA TERENU ISTN.	173.20				
RZĘDNA DNA KANAŁU	170.40				
RZĘDNA DNA WYKOPU	170.40				
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.80				
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.7%	1.5			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCV160	L=32.50m	4.00		
ODLEGŁOŚCI	0.00	28.50	4.00		
HEKTOMETRY	K35.12	K36.3	K36.3.1		



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

160.00 m n.p.m.

35.12–K36.1

Ø0.425m
Proj. włączenie do kanału P3–K35.1 PCV200, Rz.d.=170.40
Proj. przyłącze wodociągowe Ø25

Ø0.425m

Ø0.425m

Ø0.425m

Ø0.425m

budynek

RZĘDNA TERENU ISTN.	173.20				
RZĘDNA DNA KANAŁU	170.40				
RZĘDNA DNA WYKOPU	170.40				
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.80				
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.5%	0.5%	1.5%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCV200	L=110.00m	15.00		
ODLEGŁOŚCI	0.00	50.00	60.00	15.00	
HEKTOMETRY	K35.12	K36.2	K36.1	K36.1.1	

NAZWA – ADRES OBIEKTU	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Kudno i części Kuryków		
RODZAJ OPRACOWANIA	Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków ich zasileniem energetycznym		
NAZWA RYSUNKU	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej K35.15–K35.24; K35.12–K36.3; K35.12–K36.1		
INWESTOR	Gmina Kurówka, 37–303 Kurówka, Kurówka 527		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	DATA
BRANŻA SANITARNA:	inż. Mateusz Bzdol	–	03.2017
OPRACOWAŁ:	inż. Mateusz Bzdol	–	
PROJEKTANT:	inż. Henryk Sliwa	S–155/92	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Beata Wilk	PKK/0234/P005/12	
BRANŻA ELEKTRYCZNA:			
OPRACOWAŁ:	inż. Tadeusz Gajda	–	
PROJEKTANT:	inż. Adam Typrowicz	E–218/90	