

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sp. z o.o. w Kuryłowce

Kuryłówka 528, 37-303 Kuryłówka

NIP: 816-17-01-054, REGON: 180821177

tel. (17) 243 80 27

www.zgk-kurylowka.pl, zgk@kurylowka.pl (3)

ZGK/K/624/09/2026

Kuryłówka, dnia 11.02.2026 r.

GMINA KURYŁÓWKA

Kuryłówka 527;

37-303 Kuryłówka

/Właściciel nieruchomości/

Kuryłówka, działka nr ew. 717/5

/Adres przyłączanej nieruchomości/

**WARUNKI TECHNICZNE
do projektowania i budowy przyłącza kanalizacyjnego**

1. **Miejsce włączenia:** studzienka kanalizacyjna o rzędnych 173,73/172,09 lub zaprojektować włączenie przez wstawienie dodatkowej studzienki na sieci kanalizacyjnej na działce nr ew. 1048 w Kuryłowce.
2. **Opis przyłącza:** przyłączyć zaprojektować z rur PVC min fi200 od miejsca włączenia do granicy działki 717/5 natomiast od granicy działki do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z rur PVC fi160. Na załamaniach kierunku przyłącza zaprojektować studzienki rewizyjne.
3. Opracować projekt techniczny przyłącza i uzgodnić go branżowo w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Kuryłowce.
4. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanego przyłącza z innym uzbrojeniem należy złożyć wniosek o objęcie naradą Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Leżajsku.
5. Złożyć do ZGK Sp. z o.o. w Kuryłowce zawiadomienie o rozpoczęciu robót na 7 dni przed.
6. Przed zasypaniem wykopu zgłosić przyłączyć do odbioru do ZGK Sp. z o.o. w Kuryłowce w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania robót i przeprowadzenia odbioru technicznego.
7. Do odbioru należy przygotować projekt przyłącza oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
8. Spisać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłowce umowę o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
9. Roboty ziemne i montażowe wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

.....
Przyjmujący warunki

Kierownik ds. Komunalnych

mgr inż. Mateusz Bzdón
Wydający warunki