

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sp. z o.o. w Kuryłowce

Kuryłówka 528, 37-303 Kuryłówka

NIP: 816-17-01-054, REGON: 180821177

tel. (17) 243 80 27

www.zgk-kurylowka.pl, zgk@kurylowka.pl (3)

ZGK/W/624/09/2026

Kuryłówka, dnia 11.02.2026 r.

GMINA KURYŁÓWKA

Kuryłówka 527;

37-303 Kuryłówka

/Właściciel nieruchomości/

Kuryłówka, działka nr ew. 717/5

/Adres przyłączanej nieruchomości/

**WARUNKI TECHNICZNE
do projektowania i budowy przyłącza wodociągowego**

1. *Miejsce włączenia przyłącza: działka nr ew. 717/5 w Kuryłowce.*
2. *Opis przyłącza: zaprojektować włączenie do wodociągu PVC fi160. Przyłączy zaprojektować z rur PE min fi32. W działce inwestora zamontować zasuwę odcinającą. Wodomierz zamontować na konsoli w pozycji poziomej. Za zestawem wodomierzowym zaprojektować zawór antyskażeniowy. Przejście przez fundament, posadzki zabezpieczyć rurą osłonową. Trasę przyłącza w wykopie oznakować taśmą koloru niebieskiego z wtopioną wkładką.*
3. Opracować projekt techniczny przyłącza i uzgodnić go branżowo w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kuryłowce.
4. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanego przyłącza z innym uzbrojeniem należy złożyć wniosek o objęcie naradą Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Leżajsku.
5. Złożyć do ZGK Sp. z o.o. w Kuryłowce zawiadomienie o rozpoczęciu robót na 7 dni przed.
6. Przed zasypaniem wykopu zgłosić wykonanie przyłącza do ZGK Sp. z o.o. w Kuryłowce w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania i przeprowadzenia odbioru technicznego.
7. Do odbioru końcowego należy przygotować projekt przyłącza oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
8. Spisać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłowce umowę o przyłączenie do sieci wodociągowej.
9. Roboty ziemne i montażowe wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

.....
Przyjmujący warunki

Kierownik ds. Komunalnych

mgr inż.  Małusz

Wydający warunki