

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o. w Kuryłowce
Kuryłówka 528, 37-303 Kuryłówka
NIP: 816-17-01-054, REGON: 180821177
tel. (17) 243 80 27
www.zgk-kurylowka.pl, zgk@kurylowka.pl (3)

Kuryłówka, dnia 24.08.2026 r.

ZGK/WP/624/93/2026

GMINA KURYŁÓWKA

Kuryłówka 527;
37-303 Kuryłówka
/Właściciel nieruchomości/

WARUNKI TECHNICZNE
do projektowania i przebudowy przyłącza wodociągowego

1. *Miejsce przebudowy: działka nr ew. 928 w Jastrzębcu.*
2. *Opis stanu istniejącego: sieć wodociągowa dn32 PVC-stal*
3. *Warunki przebudowy: przyłącz wodociągowy do przebudowy zaprojektować z rur PE min dn50. Trasę przebudowywanego przyłącza zaprojektować z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i istniejącego uzbrojenia. Na przebudowywanym odcinku zaprojektować zasuwę odcinającą z niezbędną armaturą. Trasę w wykopie oznakować taśmą koloru niebieskiego z wtopioną wkładką.*
4. Opracować projekt techniczny przebudowy przyłącza i uzgodnić go branżowo w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kuryłowce.
5. W przypadku zaistnienia kolizji z innym uzbrojeniem należy złożyć wniosek o objęcie Naradą Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Leżajsku.
6. Złożyć do ZGK Sp. z o.o. w Kuryłowce zawiadomienie o rozpoczęciu robót na 7 dni przed.
7. Prace przy przebudowie sieci wodociągowej wykonywać pod nadzorem ZGK Sp. z o.o. w Kuryłowce
8. Do odbioru końcowego należy przygotować projekt oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
9. Roboty ziemne i montażowe wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

.....
Przyjmujący warunki

Kierownik ds. Komunalnych

mgr inż. **Mateusz Bzdón**
Wydający warunki